

平成26年度第5回簡易耐震化工法検討委員会WG会議議事録

日時：2014年7月15日13:30～15:00

場所：徳島県木材利用創造センター

出席者：宮本、久保、藤井、後藤、日下、中飯、内野

議事録：内野

【前回の議事録確認】

【シェルター】

- ・7/7 シェルター講習会開催。施工者55名参加。山口での試験体の材料を組み立てた。所要時間2時間。天井パネル施工時は二人で持ち上げて一人が留め付け。三名必要。8/末に第2回講習会開催予定。
- ・8月からシェルター普及のための事業「とくしま防災ネット」立ち上げ予定。

【耐震建具】

試験結果


試験結果：H24 太格子試験体の1.5倍の強度がでた。→変位計の取り付け位置が、H24 太格子の際は治具、今回は建具そのもの。治具につけたのでは、例えば「めりこむ」ことで吸収していた強度が計測されない。H24の太格子も、もっと強度があった可能性もある。今回の薄型では上下の枠の成を大きくしたのでそもそも強度が上がっていることも考えられる。

今年度のフレーム試験

薄型太格子障子一枚を片側に固定薄型太格子障子を両端に二枚固定の2タイプとする。

敷居、鴨居、柱への三辺固定は、座掘+ビス固定+埋木とする。

試験は10月以降。



【その他】

- ・次回9/1(月)13:30 @木材利用創造センター

10月の試験関係打合せ。富永さん、宮田さん、坂田さんに事前に出席確認のこと。